

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«26» 04 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Виноградів
А. Герасименко 18

«26» 04 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Домашко В.О., Мельничук А.В.
Курчатов В.В., Калашов О.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Виноградів
вул. А. Герасименко 18
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф 65-48, Ф 50-10 м, Ф 40-8 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ф 40-8 м, Ф 25-40 м, Ф 25-120 м (соединення)
Ф 40-8 м, Ф 25-

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ф 40-8 м, Ф 25-12 м, сиртута Ф 40-8 м,
Ф 25-12 м, Ф 40-6 м (квартери)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Курчатов В.В., Мельничук А.В., Калашов О.О.
 - ліквідація виявлених витоків газу; Курчатов В.В. Ф 40-10 м, Ф 25-12 м,
15(2) Ф 40-10 м, Ф 25-12 м, сиртута Ф 40-10 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Васильвасюк
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Величко
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Медведєв
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р-500 мм в од. др. 0 мм в.с., Т-5 х 6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Ворожєв

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відсутність газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Ворожєв</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Величко</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Васильвасюк</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Медведєв</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Медведєв</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Линнікова Т.Б.
(прізвище, ініціали) [Підпис]
(підпис)