

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«26» 04 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Рікмишів
вул. А. Гервоявського 20
(найменування об'єкта)

«26» 04 2024 р.
Бригада у складі Курєв А.В. Демченко В.О.
Ресаньський В.І. Касюк О.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Рікмишів
вул. А. Гервоявського 20
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г. 400-16м, ф65-47м, ф80-8м

г. 40-8м, ф25-40м, ф18-15м (стале)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кран ф40-4мм, ф25-12мм, ф20-12мм/1/2 вага;
мерджа ф40-4мм, ф25-12мм
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: кран ф40-4мм, мерджа ф25-12мм

- ліквідація виявлених витоків газу: кран ф25-4мм 1/2 ф25-4мм
кр. ф40-4мм, мерджа ф25-12мм, ф40-3мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено в усіх місцях
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм вод. ст. r=20 мм вод. ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. краще виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Апаратів немає газифікації

Виписано попередження: _____

| | | |
|---------------|--|-----------------------------|
| Майстер ВБГО | <u>Рудішев О.І.</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u> (підпис) |
| Члени бригади | <u>Домашнін В.О.</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u> (підпис) |
| | <u>Веліков В.М.</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u> (підпис) |
| | <u>Курчов В.В.</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u> (підпис) |
| | <u>Миснев О.О.</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u> (підпис) |

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Оносов Д.В.
(прізвище, ініціали) [Підпис]
(підпис)