



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Воїтинська
Свердловська 25

« 7 » 05 20 14 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Алексеев О.О., Ткачук В.М.,
Маєвський А.В., Мухоморов А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Воїтинська
в.п. Свердловська 25
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-3м, Ø65-1.5м, Ø50-1.5м

Ø32-30м, Ø25-16м, Ø25-60м (сходові),
Ø25-100м (сходові)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кр Ø32-7мм, Ø25-9мм, муротка Ø32-7мм,
Ø25-9мм
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: арматура - VIKING GAS
смазка смазка
 - ліквідація виявлених витоків газу: кр Ø25-3мм, кр Ø32-1мм,
кр Ø32-4мм, кр Ø25-5мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; 1500 мм вод. ст. / р = 10 мм вод. ст., t = 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: порядкування газарову

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Гордеев О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Мельников О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Меркулов А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Мельников Сергій А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Ткаченко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мельников Сергій А.В. (прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)
С.І. Мельников (прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)
 майстер ВБГО [Signature]