

«13» 05 2024 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
в.у. Брацкавська 39

(найменування об'єкта)

«13» 05 20 24 р.

Бригада у складі Веселовський В.І., Куперов А.В.,
Дробинський Ю.Т., Жваніра В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
в.у. Брацкавська 39

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-20м, Ø50-12м, Ø80-85м, Ø32-10м,
Ø20-6м, Ø15-5м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20-9м, Ø20-12м (сид.кв.), Ø15-12м (сид.кв.)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø20-12м, Ø15-6м, Ø32-1м (кухонні),
Ø15-16м (підвісний), сюрта Ø20-12м, Ø15-6м, Ø32-1м

(запірні арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: м.у. Брацкавська 39,
прилад. Львів
- ліквідація виявлених витоків газу: край Ø20-2м, Ø15-4м,
1/2 Ø15-2, м, Ø20-6м, Ø32-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст., P=10 мм в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попорушити газопровід.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Гордасов О.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Кисельов В.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Керімов А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Будаків Ю.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Звоніца В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ганска Особ. Домовий М.Г. Вірний підпису фірмовий
(прізвище, ініціали) (підпис)

См. підпису
Майстер ВБГО Кисельов Р.В.
[Підпис]