



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО:

Мисловий Олександр

(найменування об'єкта)

« 7 » 05 2024 р.

Бригада у складі

Гуменюк С.С. Полюшко Б.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Калеминська вул. К. Василюк 17

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

2-9 ϕ 80-50см, 2-9 ϕ 50-54см
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-9 ϕ 25-187см край ϕ 32-4см ϕ 25-12см
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край ϕ 20-57см

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад Vacta
- ліквідація виявлених витоків газу: край ϕ 25-7см край ϕ 20-5см мильове ігноринг ϕ 25-3см
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьмаю

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено.

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

перевірено тиском $P = 500$ мм вод.ст.
подіти тиску $P = 0$ мм вод.ст. за 5 хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування 2-го

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Антонов В.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Гуменюк С.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Колесник В.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).