



ЗАТВЕРДЖЕНО"

2024 р.

### Акт

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО: Митловий будинок

(найменування об'єкта)

«17» 05 2024 р.

Бригада у складі Гуменюк С. Мовчук Б.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Камінька  
в К. Веселка 20а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г  $\phi$  40-30 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г  $\phi$  25-55 м краи  $\phi$  25-4 см

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1 краи  $\phi$  20-20 м

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією  
та кришкою Varta
- ліквідація виявлених витоків газу; краи  $\phi$  25-4 см  
мультиметром  $\phi$  25-4 см
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; найдостя

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; висоюмо

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском P=500 мм вод. ст. надмірне тиском P=0 мм вод. ст. за 5 хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Аварійне з'єд.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Антошок В.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Гуменюк С.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Коваленко В.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис).