



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО БІЛОТОКВАРТИРНИЙ БУДИНОК
м. Ладимин вул. Будівельників, 80
(найменування об'єкта)

«9» 05 2024 р.

Бригада у складі слюсарі ЕРТУ Омітис Р.У., Муромський С.Д
Білоус М.В., Гордійчук Д.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті БІЛОТОКВАРТИРНИЙ БУДИНОК
м. Ладимин вул. Будівельників, 80
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: в'єданий газопровід Ø63 мм L=112 м.п.
Ø40 мм L=94 м.п., Ø20 мм L=24 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20 мм L=40 м.п. (сходові клітини)
Ø20 мм L=209 м.п. (стобілки)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

засудка Ø50 - 1шт., крани пробкові Ø20 мм - 23 шт.
муфтові з'єднання Ø20 мм - 23 шт., (крани шарові Ø15 мм - 6 шт.
крани пробкові Ø15 мм - 7 шт. в кабінках)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VEGA GAS,
мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу; засудка Ø50 - 1шт., фланцеві - 1шт.,
муфтові з'єднання Ø20 мм - 6 шт., конброгайка Ø20 - 9шт.,
крани Ø20 мм 18 шт., газопровід Ø20 мм - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; пере кірешо
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогаю
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вимогаю
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; вимогаю
парічне складєє 15 мм. рож. со.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шибан Д.А.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Омичук Р.У.
(прізвище, ініціали)

Мурованний У.Д.
(прізвище, ініціали)

Білоус М.А.
(прізвище, ініціали)

Тарковський Д.М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоквартирного будинку №15
(прізвище, ініціали) Тарковський Д.М. (підпис)

старший майстер Тарковський Д.М. [підпис]