

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО БЛПТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
м. Ладижин вул. Героїв Небесної Сотні, 61
(найменування об'єкта)

« 1 » 05 20 24 р.

Бригада у складі слюсарі ЕРГУ Олексій Р.У., Муромий У.Д

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Колінчука Івана Федоровича.

склала цей акт у тому, що на об'єкті БЛПТОКВАРТИРНИЙ БУДИНОК
м. Ладижин вул. Героїв Небесної Сотні, 61
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ввідений горизонтальний Ø 32 мм, L=6 м.п.
Ø 20 мм L=12 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

м.у.р.т.Ø 32 мм - 1шт., крани шарові Ø 20 - 2шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VYGABAS,
мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; усунуто виток на
контрольній Ø 32 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогам
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогам
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вимогам
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
падіття 000,0 мм вг. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Шибан В.Р.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Олинич Р.У.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Мурованич У.Д.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Коліничук У.Ф.
(прізвище, ініціали) [підпис]
(підпис)