



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО БДТТМОВІВАРТИРТИ БУДИВЛИ
м. Парижши пров. Борювськ, 8.

(найменування об'єкта)

« 1 » 05 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Попелюх В.У., Олішук У.У.,
Мурованні У.Д.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті БДТТМОВІВАРТИРТИ БУДИВЛИ
м. Парижши пров. Борювськ, 8.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32 мм L=1 м.п., Ø25 мм L=40 м.п.,
Ø15 мм L=18 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани пров. Борювськ Ø32 мм - 1шт.; муфта Ø32 - 1шт.
крани пров. Борювськ Ø20 мм - 2шт.; муфта Ø20 - 2шт.
крани шарові Ø20 мм - 7шт. - в кватирках
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор Viegas GAS,
мильна емульсія.

- ліквідація виявлених витоків газу; усунено виток на крані
Ø20 мм - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вимогано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
на рівні 10 мм. рт. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведений

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шульц В.Р.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Попелюх В.У.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Олійник Р.У.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Богданович Буринська
Ю.У. (прізвище, ініціали) Вікторівна (підпис)
старший майстер Тарновський П.А. [Підпис]