



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Машів-Лодієвський
вул. Віршеська буд. 3
(найменування об'єкта)

«23» 04 2024 р.

Бригада у складі Григорук О.І. Кривіковський В.В.
Ташин С.В., Жубов С.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Машів-Лодієвський
вул. Віршеська буд. 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ25-4м, φ32-14м, φ40-50м, φ50-51м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крани φ20-12м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; железод, Віброгаз,
милева середня
- ліквідація виявлених витоків газу; кран φ20мм - 4см
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктажі проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Бобко Г.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Гурал О.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Кришовецький В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мамин С.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Жуков М.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).

Мешкає в будинку
від підпису відмовившись