

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«20» 05 2024р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Машів-Подільський

вул. Віршанська, 11

(найменування об'єкта)

«20» 05 2024 р.

Бригада у складі Кашов М.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Машів-Подільський

вул. Віршанська, 11

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-8 м, Ø 100-67 м, Ø 125-46 м

(увідний газопровід (характеристики г'-ду))

Ø 32-5 м, Ø 40-11 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г'-ду))

Ø 20-40 см

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Гібродас"
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 20-28 см, Ø 15-7 см.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всьогома

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевіримо під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведемо

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Бойко Т.О.
(прізвище, ініціали)

Мамуф
(підпис)

Члени бригади

Хашов М.С.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис).