

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«13» 05 2024.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО м. Мостиїв-Подільський
бул. Вірменська, 68
(найменування об'єкта)

«13» 05 2024 р.

Бригада у складі Кашев Н. С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Мостиїв-Подільський,
бул. Вірменська, 68
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного
об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 25$ -3м, $\phi 32$ -3м, $\phi 50$ -100м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 20$ -35м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

$\phi 20$ -57м, $\phi 32$ -1м, $\phi 40$ -1м

(система газопостачання квартир (додати спісок))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим
методом або мильною емульсією; прилад, гібчогаз

Мостиївка шахтарська

- ліквідація виявлених витоків газу; $\phi 20$ -18м, $\phi 15$ -6м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам
проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безпека
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання;
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Бойко Г.О.
(прізвище, ініціали)
Бойко Г.О.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

(прізвище, ініціали)
(прізвище, ініціали)

Макар
(ім'я)
Макар
(підпись)

(підпись)
(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____
(прізвище, ініціали) _____ (підпись).