



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

[Signature]
05 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Немешів вул. Соборна 275
(найменування об'єкта)

«29» 05 2024р.

Бригада у складі Жасько В.В., Дудніченко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Ковалев Роман Михайлович

склала цей акт у тому, що на об'єкті жи/будинок
м. Немешів вул. Соборна 275
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску
φ 50 - 30м, φ 20 - 12м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран пр. φ 50 - 4шт; φ 20 - 8шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та
прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; кран пр. φ 20 - 3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р-500мм. вод. ст.
Надіння 10мм. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: покрасити газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Власенко О.І.
(прізвище, ініціали)

Свист
(підпис)

Члени бригади

Киселько В.В.
(прізвище, ініціали)

Свист
(підпис)

Дудніченко А.В.
(прізвище, ініціали)

Свист
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ковальов Р.М.
(прізвище, ініціали) Свист
(підпис)