



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«29» 05 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житлової будинок
м. Немирів вул. Соборна 277
(найменування об'єкта)

«29» 05 2024р.

Бригада у складі Насєко В.В. Дудніченко А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Мороз Олександр Векіалейович

склала цей акт у тому, що на об'єкті ж/будинок
м. Немирів вул. Соборна 277
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: металевої газопровід низького тиску
φ50-24м; φ20-8м,
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран φ20-4мст.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емильна емульсія та
прилад «Vibro GAS»
- ліквідація виявлених витоків газу; кр/гайка φ20, кран φ20-4мст.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Надіння тиску 10 мм. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: посарбувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Вещенко О.І.
(прізвище, ініціали)

Свєтл.
(підпис)

Члени бригади

Касько В.В.
(прізвище, ініціали)

Мир
(підпис)

Руденко А.В.
(прізвище, ініціали)

Мир
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мерз О.В.
(прізвище, ініціали)

Мир
(підпис)