



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Турівський
вул. Європейська, буд. 5
(найменування об'єкта)
«30» 04 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдан Юлія, Жаков ВВ
Якубенко В.М., Безкостий Р.І., Безкостий І.Є
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Європейська, буд. 5
м. Турівський
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: труба $\Phi 32 - 32\text{м}$; $\Phi 25 - 6\text{м}$
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
 $\Phi 25 - 20\text{м}$ (сход. кліт); $\Phi 20 - 12\text{м}$ (ст)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
 $\Phi 32 - 1\text{шт}$ (вх. пробок); $25 - 2\text{шт}$ (шар)
 $\Phi 20 - 12\text{шт}$ (кварт.)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад Vibro GAS
 - ліквідація виявлених витоків газу; крапи $\Phi 20 - 12\text{м}$ мурове з'єднання $\Phi 32 - 1\text{шт}$ $\Phi 25 - 2\text{шт}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; використано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм вод.ст
Падіння ΔP = 20 мм вод.ст

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____
покраска 2-га

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Бондар Ю.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

Ганов В.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дербенко В.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Беркошій Р.І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер Колесник В.С.
майстер Фарамаш Р.В.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мешканці багатоквартирного будинку
вдмовилися від підпису