



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«27» 05 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турівщина
вер. Тоголя 56

(найменування об'єкта)

«27» 05 2024 р.

Бригада у складі м-р Гондар Ю.М., Барабаш Ф.В.
с. Берюстай 16; Берюстай Р.1; Шербаків Ф.Ф.
(прізвище, ініціали) Штогрін М.В.

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Дектер І.О.

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турівщина
вер. Тоголя 56

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40 - 10 м φ 20 - 8 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20 - 48 м (стожки)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

вр. кран φ 40 - 1шт (шар); φ 20 - 8шт (шар)
φ 20 - 24шт (квартири)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прелад Vibra GDS
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крани φ 20 - 8шт
крани φ 20 - 2шт (в)
Мурфтове з'єднання φ 20 - 8шт
φ 40 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р 500 мм вод.ст. Падаєння Δр = 20мм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріп інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

фарбування г-да

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Бондар ЮМ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Беркоштейн ІВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Беркоштейн РІ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Щербанов ФФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Шточий МВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Рехтер Ю. [підпис]
(прізвище, ініціали) (підпис)

Ст майстер Калесник ВС
майстер Барабани ДВ [підпис]