



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тернопіль
вул. Желітка 26
(найменування об'єкта)

« 16 » 05 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдан Рул Барабаш О В, м-р Ванов В В
Берестей І Е, Якубенко В М, Шербанов Ф Ф
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тернопіль
вул. Желітка 26
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 84 м; Ø 32 - 13 м

Ø 25 - 54 м (стале)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани Ø 50 - 1 мет (проб); Ø 32 - 1 мет (шар.) Ø 32 - 5 мет (проб)
Ø 20 - 24 мет (кварт.)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад Vibra GTS
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крани: Ø 32 - 5 мет (проб.); Ø 32 - 1 мет (шар.)
Ø 20 - 24 мет (крани)
муфтове з'єднання Ø 32 - 6 мет; Ø 50 - 1 мет

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском РЗВ 0,1 МПа вод. ст
Надлишк тиску 10 МПа вод. ст. За 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____
протинструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____
Зосфарабувати 2-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Бондар ЮМ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Ганов ВВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Шаргород ОФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Кожушній ІВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
маїстер	<u>Давидко ВВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Ст. майстер	<u>Барабан ДВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Колесник ВС</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Муря С. В.
 (прізвище, ініціали) [Підпис]
 (підпис)