

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 14 » травня 2024 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО митровській будинок
м. Київський, вул. Українця Владислава 42
(найменування об'єкта)

« 14 » травня 2024 р.

Бригада у складі Сущинов В.П., Профимчук І.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Київський
вул. Українця Владислава 42
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ϕ 50 - 31 м., 2-г ϕ 40 - 56 м., 2-г ϕ 25 - 50 м.,
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ϕ 25 - 104 м., 2-г ϕ 20 - 12 м.,
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ϕ 25 - 15 шт., кран ϕ 20 - 1 шт., засувка ДУ-50 - 1 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
прилад "Vibra Gas"
- ліквідація виявлених витоків газу; крани ϕ 25 - 5 шт., муфтовий
з'єднання ϕ 25 - 5 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Антонюк С.М.

(прізвище, ініціали)

С. Анд.

(підпис)

Члени бригади

Сущинов В.П.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Горинчук І.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).