



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Ватеріана вул. Коцюбинського 25 жодовий будинок

(найменування об'єкта)

«05» 05 2024 р.

Бригада у складі майстер Попов Д. Ю. електрик: Царев В. В.,
електрик О. В., Алаур В. В., Босако О. В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с-ге Ватеріана вул.
Коцюбинського 25

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Продов. ф 15 мч 6 ф м, ф 40 мч 32 м, ф 20 мч 31,7 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) перехрест сферичний ф 15 мч 16 см

сфери ф 16, з всіх з вентильованих
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевіреною сферичний
сфери ф 16
- ліквідація виявлених витоків газу: аудитовою групою ЕМ перевіреною
сфери ф 15 мч, ф 16 см ф 20 мч, ф 15 мч 31,7 мч, ф 20 мч 31,7 мч
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в прим. вквості

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено в численних

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; вквості

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вквості

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Порушень не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Попов І. Ю
(прізвище, ініціали)

Члени бригади Царев В. В.
(прізвище, ініціали)

Бойко М. В.
(прізвище, ініціали)

Алещук В. Н.
(прізвище, ініціали)

Александров О. В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

25/4 Брідманов К. І. AK
25/5 Волгу А. В. AK

25/8 Кофодовані Р. І. AK
25/2 Кузьма В. І. Кузьма

25/16 Урбанова О.М. *[Signature]*

25/18 Горбачева И.В. *[Signature]*

25/19 Дзюк О.О. - Киев *[Signature]*

25/14 Горюхович Т.В. *[Signature]*

25/11 Абдулманова В.А. *[Signature]*

[Faint mirrored text at the bottom of the page, likely bleed-through from the reverse side]