



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО С. Жулівці, вул. Богачура, №38
(Митишевичі Бурішак)
(найменування об'єкта)

«29» ав 2024 р.

Бригада у складі Журишій С.В.; Берішак В.О.; Журишак Т.В.;
Митишевичі О.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті С. Жулівці, вул. Богачура,
вул. №38
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ40 - 40 м.п.
(сувідний газопровід (характеристики г-ду))
φ25 - 24 м.п. (наз. стале)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
φ25 - 8 м, φ20 - 13 (в квартирах) 5 крт, шурф з едм № стале-16 φ2
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; машинка testo 317-2 (gas detector)
мильоне перевірка
- ліквідація виявлених витоків газу; 25 φ - 4 м; 20 φ - 2 м;
φ 15 - 6 м (в квартирах)
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. провеш інструктаж

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

пофарбувати газокрови

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Мравченко Л. А.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Муриненко С. В.

(прізвище, ініціали)

Верещин В. В.

(прізвище, ініціали)

Дурко Т. В.

(прізвище, ініціали)

Міваленко С. С.

(прізвище, ініціали)

Мравченко

(підпис)

Муриненко

(підпис)

Верещин

(підпис)

Дурко

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шевчук О. С.

(прізвище, ініціали)

(підпис).

