



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Тушківці, вул. Вишнева, буд № 39
(житловий будинок)
(найменування об'єкта)

«04» травня 2024р.

Бригада у складі Бережет В.О, Яшичолович В.С,
Тівсенний О.Т, Рудюк О.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Тушківці, вул. Вишнева,
буд. № 39
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40-6 м.п, Ø 25-8 м.п
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 25-21 м.п (сталею)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø 20-8 м.п, Ø 20-16 м.п (в квартирі)
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладом testo 317-2 (gas detector), мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 20-4 м.п та виток в квартирі по коніктам, Ø 20-4; Ø 15-4 м.п в квартирі

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; в наявності
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чравченко Д.А
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Великий В.О
(прізвище, ініціали)

Крижанович В.С
(прізвище, ініціали)

Рудюк Т.В
(прізвище, ініціали)

Товстелик О.Т
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шевчук О

(прізвище, ініціали)

