



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Георгіївськ, вул. Шкільна 23А
(найменування об'єкта)

«08» 05 2024р.

Бригада у складі Чуріменій С.В.; Веселєт В.О.
Пришевське В.С.; Вівсяний О.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті шкільний будинок с. Георгіївськ
вул. Шкільна № 23А.
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-2 ш.н; Ø40 ЗД ш.н; Ø32-30 ш.н; Ø25-6 ш.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25-72 ш.н

(газонріводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø28-6 ш.н; Ø20-23; Ø40-2 краш.

(система газопостачання квартир (додати спісок))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; пришаг тесто 314-2 /gas/
defector, мильна емульсія; 1 фр. з фірмами.
- ліквідація виявленіх витоків газу; Ø 20-3 краш; Ø 15 - 2 краш;
Ø 25 - 3 краш; Ø 25 - 1 краш контргайка

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в межах
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; передігнемо під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. здійснено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Відписано попередження:

Майстер ВБГО

Черавченко І.І.
(прізвище, ініціали)

Черавченко
(підпись)

Члени бригади

Чуркін С.В.
(прізвище, ініціали)

Чуркін
(підпись)

Бересіт В.О.
(прізвище, ініціали)

Бересіт
(підпись)

Смішанець В.С.
(прізвище, ініціали)

Смішанець
(підпись)

Вівченко
(прізвище, ініціали)

Вівченко
(підпись)

Представник замовника або удовноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мелочук (прізвище, ініціали)



(підпись).