



2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Тиражеві, вул. І. Майдану, буд. № 10
(житловий будинок)
(найменування об'єкта)

«14» 05 2024р.

Бригада у складі Жургашевій С. В., Борисюк В. О;
Пришовський В. Р., Шепелек І. Р.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склали цей акт у тому, що на об'єкті в с. Тиражеві, вул. Героїв Майдану, буд. № 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 25-10 ш. п; φ 20-26 ш. п
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 25-1 шт, φ 20-4 шт.

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приспособлено 314-2/gas detector, шланги ширмові
- ліквідація виявлених витоків газу; φ 25-1 шт; усунути виток по фланцевій з'єднані

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування під робочими тисками
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. Інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Віписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Червісєєв І.І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Червісєєв О.В.

(прізвище, ініціали)

Червісєєв В.О.

(прізвище, ініціали)

Червісєєв В.С.

(прізвище, ініціали)

Червісєєв М.Р.

(прізвище, ініціали)

Червісєєв

(підпись)

ж/к

(підпись)

ж/к

(підпись)

ж/к

(підпись)



Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мельник О.М. (прізвище, ініціали) (підпись).