

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО



2024р.

## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Тухівці, вул. Героїв Майдану, буд. №5  
(металевий будинок)

(найменування об'єкта)

« 10 » сі 2024р.

Бригада у складі Курішній С.В., Бересет В.О.  
Армашов В.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Тухівці, вул. Героїв  
Майдану, буд. №5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 25 - 2 м.п.; Ø 20 - 26 м.п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 25 - 1 м.п.; Ø 20 - 5 м.п.  
(система газопостачання квартири (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; використано тестер газу / gas detector / та мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 25 - 1 м.п.; Ø 20 - 2 м.п.  
тільки при виставленні Ø 20 - 1 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Червченко А.А.  
(прізвище, ініціали)

Мероф  
(підпис)

Члени бригади

Червченко С.В.  
(прізвище, ініціали)

Мероф  
(підпис)

Варешко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Мероф  
(підпис)

Кришчишин В.С.  
(прізвище, ініціали)

Мероф  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шевчук О.М.  
(прізвище, ініціали)

