



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Клишківський будинок

(найменування об'єкта)

« 15 » 05 2024 р.

Бригада у складі Бабій В. І. Кестерук В. І. Сносар

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) ✗

склала цей акт у тому, що на об'єкті Томашівська вулиця № 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: труба Ø32-36 см, Ø25-18 см, Ø  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
ввіз газ - Ø25-15 см, Ø20-21,5 см крана прокатовий Ø20-5 см  
квартир 1-9 (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду)) прокатовий Ø32-2 см

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: метильна емульсія  
присадка Vibragas
- ліквідація виявлених витоків газу; змонтування кранів прокатовий  
Ø32-2 см, змонтування Ø20 крану 1 см, змонтування
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; в нормі

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Порушень не виявлено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Гонд І.М.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Негерак В.У.

(прізвище, ініціали)

Вадів В.У.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

Михайло Бугаренко (прізвище, ініціали)

Навроцький В.В.

Селецька Н.В.

Бодко Н.В.

Олійник С. (підпис).

Вашенко О.

Селецька Л.

Майоро Н.

Кучерко С.