



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО АКТ 10 Висей Будинок

(найменування об'єкта)

« 7 » 05 2024 р.

Бригада у складі Григор Бодіє В. І, Верещинський О. М., Корчиленко М. М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Томасівська вул. квартира 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Група Б25-10 см, Ø 20-46 см, вул. газопровід 19 см.
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) вул. Ø 20-8 см

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

квартал 8 з мех 5-поверховий
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; сильно герметично
присутній Вибрага
- ліквідація виявлених витоків газу; вул. ч. перекарбована 5 см
з гомта мідного перекарбовано 4 см
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: в нормі
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Порушень не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Тонд Г.Ю</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Коржманенко О.М</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Ведін В.І</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Ветровський О.О</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (підпис).

Михайло Дмитро (прізвище, ініціали)
Григорій М
Чабан О

Ніколайчук
Михайло