

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 16 » 05 20 24 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газозабезпечення газопостачання газопостачання обладнання

ВБГО БІЛОТОКВОРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ

ТРОСТЯНЕЦЬ ВУЛ. ЗАВОДСЬКА 1

(найменування об'єкта)

« 15 » 05 20 24 р.

Бригада у складі Білоус М.В., Гробчик А.В.,

Глобоздник В.А., Притулик Г.У.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті БІЛОТОКВОРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ

ТРОСТЯНЕЦЬ ВУЛ. ЗАВОДСЬКА 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газопостачання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 мм L = 6 м.п., Ø 40 мм L = 71 м.п., Ø 20 мм L = 3 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 мм L = 35 м.п. (по квартирах, стояки)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 32 мм пробковий - 1 шт., Ø 20 мм пробковий - 1 шт., шаровий

Ø 20 мм - 5 шт. (5 шт Ø 15 мм кони шаровий, кони пробковий)
(Ø 15 мм - 1 шт. - в квартирах)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ГОЗДРАКОЛІЗОТОР КІВБІГАС,
мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; контроліка Ø 32 - 1 шт., кони Ø 20 -
- 5 шт., контроліка Ø 20 - 6 шт., муфта Ø 20 - 3 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; проведено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
парити силамє 15 мм в.с.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Шуш В.П.
(прізвище, ініціали)

Білоус М.В.
(прізвище, ініціали)

Горбач А.В.
(прізвище, ініціали)

Слободякин В.А.
(прізвище, ініціали)

Прибульок Г.У.

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Б.М.

бу м.т.с. Буковинський
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

старший інженер Горбачев О.Д.

[підпис]