



20 24 р.

### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Балотоквартири будинку смт. Бродя  
пеш бул. Заводська, 4  
(найменування об'єкта)

«16» 05 2024 р.

Бригада у складі слесарі Білоус М.В., Гривин А.В.  
Притуляк Г.У., Слобожанка О.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Балотоквартири будинку  
пеш Бульварна бул. Заводська, 4  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: мідного трубу Ø 25 мм L = 4 м.п.,  
Ø 20 мм L = 38 м.п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 мм L = 6 м.п. (сголки)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран латунний Ø 20 мм - 1 шт., крани шарові Ø 25 мм - 1 шт., Ø 20 мм - 1 шт. (крани пробкові Ø 20 мм - 2 шт., Ø 15 - 1 шт.)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: газоаналізатор ВІГГАЗ,  
мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø 20 - 1 шт., муфта Ø 20 - 1 шт., Ø 25 мм - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогами
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вимогами
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено напітк 10 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводився

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

ШУБИ В.П.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

ГРОБИК А.В.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

БІЛОУС М.В.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

СЛОБОДЯНИК В.А.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

ПРИТУРАК Г.У.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Богданович

бу мю мю бу мо вимиль  
(прізвище, ініціали) (підпис)

старший інженер Горбаль О.В.

[підпис]