

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО: Милобий дачник

(найменування об'єкта)

« 9 » 05 2024 р.

Бригада у складі Григорук С.С. Полудак Б.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Камінь Каша
вул. К. Василя 18

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ϕ 80-60 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ϕ 25-104 м крає ϕ 25-8 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крає ϕ 20-40 м

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією та кришкою Valsta
- ліквідація виявлених витоків газу: крає ϕ 25-8 м
медіагове з'єднання ϕ 25-8 м
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском P=500 мм вод ст. по діаметру тиском P=0 мм вод ст. за 5 хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фардубаше 2-99

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Світланок ВС
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Райсук ВС
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Гудашук СС
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).