



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Валіжницьке, вул. Друтибч, буд № 69
(мешканців будинку)

(найменування об'єкта)

« 12 » 06 2024р.

Бригада у складі - Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,
майстер ВБГО - Мравченко І. А

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Валіжницьке, вул. Друтибч
буд № 69

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40 - 1 м.п., Ø32 - 22 м.п., Ø25 - 15 м.п., Ø20 - 49 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20 - 12 м.п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø20 - 12 шт., Ø20 - 12 зв. сол.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу: заміне вхідною краном
Ø40, Ø20 - 2 шт (в кварт.)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробуванням під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Крав

(підпис)

Члени бригади

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

Берелет

(підпис)

Ярмолович В.С.
(прізвище, ініціали)

Ярмолович

(підпис)

Ярмолович В.С.
(прізвище, ініціали)

Ярмолович

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підписуючого документа. *Севб, Мисиний Зі Васильєв С.М*

(прізвище, ініціали)



Севб, Мисиний

(підпис)