

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«12» 06 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок



«12» 06 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Гуцко Р.І., Макаров О.О., Певчий О.В., Новинцов В.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бач вул. Соборна, 23

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø89 - 20,5 м; Ø76 - 28 м; Ø32 - 3 м; Ø20 - 9 м; Ø15 - 1 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г у під'їзді: Ø32 - 12 м, Ø25 - 1 м; Ø20 - 18 м; Ø15 - 1 м

2-г у квартирах: Ø20 - 310 м; Ø15 - 3 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крат. Ø32 - 1 м (кульовий); Ø32 - 1 м (шродисовий); Ø20 - 4 м (шродисовий);
Ø20 - 24 м (кульовий); Ø15 - 6 м (кульовий); Ø15 - 2 м (шродисовий)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; крат. Ø32 - 2 м, Ø20 - 8 м; к/д Ø20 - 7 м;
шродис. Ø32 - 1 м; внутрішньобудинковий - 16 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; за потреби
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; випадково
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; випадково
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
зроблено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутні акти перевірки ДРК

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Шилова Н.Т.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

Гуцко Р.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Головченко

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Свердлов

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

