



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2024 р.

### Акт

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с.п. «Вінницька»  
вул. Героїв Крут 45  
(найменування об'єкта)

«17» 05 2024 р.

Бригада у складі Алексеев О.О., Веселовський В.Т.,  
Морозов М.А., Вуржесішвілі Д.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с.п. «Вінницька»  
вул. Героїв Крут 45  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50-2м, Ф50-2В.м, Ф32-5'4м  
Ф32-138м (своєма)  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Ф50-2м (своєма), Ф32-6м (своєма), Ф20-20м (своєма),  
своєма Ф50-2м, Ф32-6м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом
- ліквідація виявлених витоків газу; на Ф50-1м, Ф32-6м, Ф32-1м, Ф50-1м, Ф32-6м, своєма Ф50-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всередині

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

P=500 мм в.ст., ΔP=10 мм в.ст., t=5 с.в

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Дружнін С.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Алейко С.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Мельников С.І.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Коробов П.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Муромцев Д.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Муромцев В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

