

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. М. Оводова 52
(найменування об'єкта)

« 3 » 06 2024 р.

Бригада у складі Данишевський О.І. Ільницькі В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. М. Оводова 52
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 100 - 58 м. φ 32 - 4 м φ 25 - 6 м : φ 20 - 4 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20 - 8
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани пробкові: φ 67 - 1 шт : φ 32 - 1 шт : φ 25 - 25 - 2 шт ;
φ 20 - 3 . крани в кварцових : φ 15 - 5 шт
Муфта: φ 20 - 3, φ 25 - 2, φ 32 - 1.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: кран φ 25 - 1 шт конторайка φ 32 - 1 шт
муфта 32 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в. перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 вод. ст
Водіюче тиском P=20мм. вод. ст зр- 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбувальні газопроводи

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Ковальчук</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Демидов О.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Гавриш В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Михайло Бурчак Сидорович Буцкіну
 (прізвище, ініціали) (підпис)

С. Інженер
Сидоренко
Сидоренко
[Підпис]
Данилович