



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вижницька

вул. Стрілецька 50
(найменування об'єкта)

«23» 05 2024 р.
Бригада у складі Дочкало В.О., Машвійська Р.В.,
Кугеров Р.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вижницька
Стрілецька 50
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-15, Ø67-56, Ø50-20, Ø40-20,
Ø32-8, Ø25-6
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-48, Ø25-72мм, Ø25-22мм (своєю)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
край Ø32-8мм, Ø25-22мм, Ø20-18мм (наварює)
мешеріа Ø32-8мм, Ø25-22мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад, Верногаз,
емісія саморобна
 - ліквідація виявлених витоків газу: край Ø32-8, Ø25-8, 1/2 Ø32-4,
Ø25-8, мешеріа Ø32-8, Ø25-2

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P = 500 мм в.ст., ΔP = 10 мм в.ст., T = 57°С
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводився

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: доарсирувати мережу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Торфієв О.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Матвійчук В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Корсєв М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкаєв Буримку ву. містич. будинок 111
 Сл. інженер Матвійчук В.В. (прізвище, ініціали) (підпис)
 майстер Торфієв О.Т.
 слюсар Матвійчук А.В.