

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«29» 05 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Волинська  
вул. Ан. Мегера 93

«29» 05 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дочернюк ВО, Майвільчак АВ,  
Дашківський СВ, Кутерев АВ  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Волинська  
вул. Ан. Мегера 93  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та згідно з інструкціями абонентів (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-26м, Ø40-34м, Ø20-9м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø20-11м, Ø25-3м, Ø40-5м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крім Ø20-15, Ø25-3, Ø50-2, Ø40-1  
крім Ø20-15, Ø25-3, Ø40-1  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Мішага М.В.Водар, Мельничук С.С.Мульська
  - ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø50-1, Ø20-1, крім Ø20-2 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; p=500 мм в.с.с., d p=10 мм в.с.с., t=5x6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводився

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорядуваний регулятор

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Гордієв О.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Борисов В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Муров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Матвічук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Данієль М.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешков Олександр був присутній в умови  
 (прізвище, ініціали) (підпис)  
 Ви ініціалі Москаль Р.В.  
 майстер Гордієв О.Т.  
 слюсар Матвічук А.В.