

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«21» 06 2024 р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газопостачання

ВБГО

Житловий будинок  
м. Віжиче вул. Магістратська 3  
(найменування об'єкта)

«21» 06 2024 р.

Бригада у складі

Мустіпан В.М.; Димлевий О.І

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжиче вул. Магістратська 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газопостачання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø32 - 18м; Ø25 - 24; Ø20 - 1,5м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові) Ø20-2; кувальові: Ø20-1 Муртові з'єднання: Ø20-3

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: коктрайк: Ø25-1; Ø20-1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень **ВИМОГАМ** проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; **в наявності** \_\_\_\_\_
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; **виконано** \_\_\_\_\_
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; **перевірено** \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
**під робочим тиском** \_\_\_\_\_
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. **проінструктовано** \_\_\_\_\_

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: **фарбування газопроводу** \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

**Тігородечкий А.С.**  
(прізвище, ініціали)

**[Підпис]**  
(підпис)

Члени бригади

**Лустілок В.М.**  
(прізвище, ініціали)

**[Підпис]**  
(підпис)

**Димлевий О.І.**  
(прізвище, ініціали)

**[Підпис]**  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)

**Відповідно Відповідно**

**Інженер Р.В. Москаль**  
**Майстер А.С. Тігородечкий**