

м+



### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця  
вул. Срібачева 77

(найменування об'єкта)

«20» 06 20 24 р.

Бригада у складі Ващенко, Дорішко, Керіров, Ковалівська,  
Косов, Дробіш, Кішченко, Звасць

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Срібачева 77

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-20м, Ø50-32м, Ø32-19м,  
Ø25-8м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-24м, Ø25-20м (своєчасно)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø32-4м, Ø25-8м, Ø20-8м (квартери)  
мешк. Ø32-4м, Ø15-8м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; проектні відходи,  
мешканці селу
- ліквідація виявлених витоків газу; у м. Ø32-3м, Ø25-1м, у п. Ø32-1  
Ø25-2м, мешк. Ø32-2м



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в наявності
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст., ΔP=10 мм в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. в наявності

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

пошкодження газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Гордєвич О.Г.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Александров О.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Домашев О.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Мельник О.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Середов О.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Ковал О.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Дубинин Р.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Михайлов О.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Засць В.М.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці будинку вір підпису оформились

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. інженер  
Майстер

Мешканець  
Гордєвич

Р.В.  
О.Г.

[Підпис]