



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
д.е. Варшавський Ю
(найменування об'єкта)

«23» 05 2024 р.

Бригада у складі Кашевов Ою, Веселовський ВТ,
Курдюков АВ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
д.е. Курб. Варшавський Ю
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32-2 м, Ø25-1 м, Ø20-1 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø32-1, Ø25-1, Ø20-4, Ø20-1 (квартира)
мешкобгг Ø32-1, Ø25-1, Ø20-4
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладом методом або мильною емульсією: приладом В. Виноград, мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу: 1/2 Ø20, Ø25-2, мешкобгг Ø25-1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P = 800 мм в.ст. а P = 10 мм в.ст., t = 57°
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорядуване газосередство

Виписано попередження: _____

| | | |
|---------------|--|-----------------------------|
| Майстер ВБГО | <u>Родіцький О.В.</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u> (підпис) |
| Члени бригади | <u>Каленський О.О.</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u> (підпис) |
| | <u>Чайковський А.В.</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u> (підпис) |
| | <u>Веселовський В.Т.</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u> (підпис) |

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешков Буриню В.І. (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
 В. інженер Моясниця Р.В.
 майстер Торгань О.Р.
 спеціаліст Веселовський В.Т.