



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Мисерешка, вул. Шекіньська, 55а

(найменування об'єкта)

«07» 06 2024 р.

Бригада у складі Деліженко В.В.; Рибков А.М.; Соколовський Р.А.; Колесніченко В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Мисерешка, вул. Шекіньська, 55а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф40-1,2м; ф32-1,2м; ф25-1,5; 1шт ф40-4м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф20-49,0м; ф20-89м-сталеє.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краски ф25-1м; ф20-7м; краску в квартирах ф20-16; ф15-8.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "VibroAS", емальна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; виток газу по красці ф25-1м
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гурьбова С. Ү
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олейник В. В
(прізвище, ініціали)

Сокальск Т. А
(прізвище, ініціали)

Жалісін В. Д
(прізвище, ініціали)

Гіменов А. М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).