



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Месерешка, вул. Шекітська, 55б

(найменування об'єкта)

«05» 06 2024 р.

Бригада у складі Дейіменек В.В., Соколовек Б.А.,  
Чошесек В.Ф., Дітев А.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Месерешка, вул. Шекітська, 55б.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 50-7 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 32-16 м; ф 25-10 м; ф 15-50 м; стояки ф 25-179 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім ф 50-2 м; ф 25-8 м; ф 15-1 м; в свертиерах ф 20-20 м; ф 15-16 м.

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; применен "Vibro GAS", елемент  
емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; по краю ф 25-2 м;  
по рубовому з'єднанні- тит.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;



- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; веконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено.
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж абонентів проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Журевська Л. У  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Сеймен В. В  
(прізвище, ініціали)

Соколов С. А  
(прізвище, ініціали)

Ратов А. М.  
(прізвище, ініціали)

Жалішкін В. Д

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).