



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Мєєрєвська, вул. Шекітська, 57

(найменування об'єкта)

« 18 » 06 2024 р.

Бригада у складі Овчаренко В.В., Рижов А.М.; Соколовський Б.А., Колесник В.Д.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Мєєрєвська, вул. Шекітська, 57
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф50-42,5м; ф40-35,5м;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ф20-32,5м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кресли ф20-13мет.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; применяя "ВиброТН5"
 - ліквідація виявлених витоків газу;
 - перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Мухомбаба А.У.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Доксенко В.Д.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Рагимова А.А.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Семішев В.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Сонько О.А.
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).