



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Месерієвка, вул. Шекітська, 196

« 06 » 06 20 24 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Олейнік В.В., Ритов А.ІІ;
Соколовська В.А., Колеснік В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Месерієвка, вул. Шекітська, 196
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) φ 25-46,5 м; φ 20-21,5 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду)) краєць φ 20-12 м
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладу «Vibro GAS», мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; по краю φ 20-12 м; біля конвектора по робочій з'єднанні-12 м; по краю φ 15-12 м
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; веконено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; переврено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; переврено під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

(прізвище, ініціали)

Олександр В.В.

(прізвище, ініціали)

Петров А.М.

(прізвище, ініціали)

Сокальська С.А.

(прізвище, ініціали)

Жалесенко В.Ю.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис).