

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Милосний Будинок

(найменування об'єкта)

«10» 06 2024 р.

Бригада у складі

Гуменюк СС Поліщук В.С

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Калешівка в В. Мамонького (д. Лупинська) 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

2-г ϕ 80-65 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ϕ 32-56 м, 2-г ϕ 25-177 м, 1-р ϕ 32-4 м, 1-р ϕ 25-12 м,

(газопроводи-ходових клітинок (характеристики г-ду))

1-р ϕ 20-70 м

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією

та приладом Varta

- ліквідація виявлених витоків газу: край ϕ 32-4 м, край ϕ 25-3 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____

перевірено тиском $P = 500 \text{ мм рт.ст.}$
подійшло тиском $10P = 5 \text{ мм рт.ст.}$ за 5 хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування 2-го

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Литовок ІС
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Гуменюк ІС
(прізвище, ініціали)

Полмак ВІС
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).