



Акт
про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання

ВБГО _____
шк. Туровський
вул. М. Леонтовича 118
(найменування об'єкта)

« 10 » 06 20 24 р.

Бригада у складі *шк. Бондар Юлія Борисівна О.В.; сержант РІ.
Чербаков Фр., Дудченко Вал.*
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті *шк. Туровський*
вул. М. Леонтовича 118
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного
об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *F-g Ø50 - 68мм ; Ø32 - 12мм*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
F-g Ø32 - 16мм (схог. куїт.) ; Ø20 - 96м.м. (схог.)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кранец : Ø50 - 6мм (проб. відг) ; Ø32 - 6мм (пробк.)
Ø20 - 40мм (кранец)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *пресаг Vibra G 834*
шевелена засувка
- ліквідація виявленіх витоків газу; *кранец Ø32 - 6мм (пробка)*
Ø 20 - 40мм (звартий)
щуптове з'єднання Ø50 - 1мм
Ø32 - 6мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском $P = 500$ кПа вод. ст.
Стандарт тиску 1000 кПа вод. ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і прладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими прладами та апаратами. пройинструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Бондар Ігор

(підпис)

Члени бригади

Веркоєць РІ

(підпис)

Шербаков ФФ

(підпис)

Іконенко І.М.

(підпис)

(прізвище, ініціали)

ст. майстер Кочесмек ВС

І

І

І

І

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Співбасникова Дмитро володимирович

(прізвище, ініціали)

(підпис)

будинку від підпису відповідника

ст. майстер Барадеев Р.В.

Р.В.