



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віхиче вул. Майстратська 14
(найменування об'єкта)

« 24 » 06 20 24 р.

Бригада у складі Мустіпан В.М ; Димлевий О.І
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віхиче вул. Майстратська 14
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 6 м ; Ø40 - 1 м ; Ø32 - 28 м ;
Ø25 - 11 м ; Ø20 - 3 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки : Ø32 - 9 м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові) Ø25 - 1 ; Ø20 - 1. Муртові з'єднання: Ø50 - 1;
Ø32 - 2 ; Ø25 - 3 ; Ø20 - 1. Краки в квартирах : Ø20 - 6 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милька емульсія
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; Крак (пробковий) Ø20 - 1.
контрольовані : Ø50 - 1 ; Ø32 - 1 ; Ø25 - 1.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: з'ясування газопроводу, зняти силові кабелі з газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Тітогородський А.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Мустілак В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Димлевий О.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Від підпису відповідальної особи інженер П.В. Васильчук
мастера А.С. Тітогородський