



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тарасів, вул. Косіа, 23

(найменування об'єкта)

« 7 » 06 20 24 р.

Бригада у складі монтажі: Ширшук І.В., Ткачушенко М.О., Степаненко О.В., Мехур В.М., Цимбадасюк І.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тарасів, вул. Косіа, 23

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: крани ϕ 50 - пробкові - 1шт. 2-г ϕ 50 - 12м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ϕ 40 - 34,5 м, ϕ 32 - 53 м. (інд. вводи) 2-г ϕ 20 - 16 м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани ϕ 20 - пробкові - 16шт.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; перевірено
- ліквідація виявлених витоків газу; крани ϕ 20 - 14шт. 1/2 - 9шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм вод. ст. тиском тиску відсутнє

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошенко А.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Мисирін Т.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Тимошенко М.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Чибалок Т.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Степанко О.В.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).