



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тисменич. вул. Армія 25

(найменування об'єкта)

« 6 » 06 20 24 р.

Бригада у складі спосарі: Губалюк Т.М. Демель В.В. Мажук В.І.  
Степченко Р.В. Ластуменко М.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тисменич. вул. Армія 25

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: край  $\varnothing 50$  - пробк. - 1шт; 2-г  $\varnothing 50$  - 44м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г  $\varnothing 40$  - 50м,  $\varnothing 32$  - 30м інг. вводи  $\varnothing 20$  - 12м  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крана до ПГ -  $\varnothing 20$  - 1шт. ксер.  $\varnothing 20$  - 14шт. крана придарки  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; перевірено
- ліквідація виявлених витоків газу; край  $\varnothing 20$  пробк. - 1шт. к/г - 8шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; \_\_\_\_\_

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря P=500 мм вод. ст. на відсутність тиску всередині

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктажовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Тимошук А.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Григорук А.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Патріщенко М.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Донець В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Макух В.І.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_ (підпис).