



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН

06 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Братокдартиринські житлові будинки

(найменування об'єкта)

« 5 » 06 2024 р.

Бригада у складі слесарі: Цибалюк І.М., Жижерін І.В.
Гитишченко М.О. Макух І.В. Степанко О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Галич, вул. Б. Котляків, 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ϕ 50-60м; ϕ 40-15м. ϕ 32-31м., ϕ 25-22м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ϕ 20-32 = 18м. (стожки) кран ϕ 50-1шт. пробковий
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ϕ 32-5шт; ϕ 25-8шт; вхідні - ϕ 25-3; ϕ 32-3шт. 79шт ϕ 20
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; кран ϕ 50-1шт, к/г ϕ 25-6шт.
к/г ϕ 32-3шт. кран ϕ 25-4шт. кран ϕ 32-3шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод ст. надіння тиску відсутнє

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами; Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необхідно подарбувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошук Н.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Цибуляк Т.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Пасишечко М.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).