



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«20» 06 2024 р.

Бригада у складі спісарі: Степанко О.В. Марух В.І. Демчук В.В.  
Шимиря І.В. Густушишко М.В. Шибанок І.М.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Київ, вул. Б. Котляків, 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø 100 - 9м; Ø 80 - 121м, Ø 32 - 27м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25 - 5м. Ø 20 - 259м (інг. ввіг та стовпи)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край Ø 32 - 12мт. (мар.) Ø 25 - 2мт. Ø 20 - 4мт.  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; н/г - 5мт; муфта - 2мт  
край Ø - 32 - 1мт. край Ø 32 - 1мт Ø 20 - 2мт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; \_\_\_\_\_
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря P=500 мм вод. ст. надлишкового тиску безпечно
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктажовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Тимощук А.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Григорук І.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Тютюнник М.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Донець В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Масук В.І.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).