



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«13»

[Signature]

2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО жс/м.об'єкт Будинок

м. Насирів вул. Таркова 2

(найменування об'єкта)

«12» червня 2024р.

Бригада у складі Насько В.В. Тикач І.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Гришко Наталія Олександрівна

кодін. 3120005820

склала цей акт у тому, що на об'єкті жс/Будинок

м. Насирова вул. Таркова 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталебний газопровід низького тиску

φ50-22м.; φ32-42м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

загв. φ50-1шт.; кр.проб. φ32-6шт. φ20-30шт(кв.)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; визначення герметичності та

прилад «VIBROGAS»

- ліквідація виявлених витоків газу; кришка φ32-1шт.; муфта φ32-1шт.

на φ32-2шт.; φ20-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Надмірне тиску 10 атм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Васюченко О.І.
(прізвище, ініціали)

Киселько В.В.
(прізвище, ініціали)

Тихач З.С.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Овсєнко

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шрашо М.О.

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)